



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU

Metodický pokyn k upřesnění pravidel pro měření  
průvzdušnosti obálky budovy pro podprogram NZÚ –

## BYTOVÉ DOMY

**Oblast podpory B – NOVOSTAVBA**

**verze 1, platnost od 21. 9. 2021**

# 1 Požadovaný postup a metody

- 1.1** Měření průvzdušnosti obálky budovy se provede dle pravidel uvedených v platném Metodickém pokynu k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy, oblast podpory B – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a oblast podpory C.4 – instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (dále jen „metodický pokyn“), který je k dispozici na webových stránkách programu Nová zelená úsporám.
- 1.2** Stanovení měřené části budovy se provede v souladu s metodickým pokynem, kap. 8.1. V případě měření bytových domů po více ucelených částech se postupuje dle TNI 73 0330, příloha A, kap. A.5 – Měření vzduchotěsnosti – postup.
- 1.3** Protokol o měření se vypracuje v souladu s metodickým pokynem, kap. 11. V případě měření bytových domů po více ucelených částech protokol obsahuje údaje alespoň v rozsahu dle TNI 730330, příloha A, kap. A.7, a doplní se tak, aby byl v souladu s ČSN EN ISO 9972, kap. 7. Protokoly jednotlivých ucelených částí mohou být doloženy i v elektronické podobě.



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

**Státní fond životního prostředí ČR**  
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4  
**[www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)**

září 2021